



Syndicat des eaux
des cantons
d'Annonay et de Serrières

Envoyé en préfecture le 13/05/2014

Reçu en préfecture le 13/05/2014

Affiché le

SLOW

ASCOM20141205Ha

Défense incendie Coordination entre le Syndicat des eaux et les Communes Information - Règlement *Approuvé le 12 mai 2014*

Le présent document a pour objet d'informer des possibilités et des limites de fonctionnement de la défense incendie lorsqu'elle est faite en commun avec le service de l'alimentation en eau potable à partir des ouvrages de ce dernier. L'alimentation en eau potable est de la compétence du Syndicat des eaux et de son exploitant, la défense incendie appartient à la Commune concernée.

La défense incendie effectuée à partir du réseau d'alimentation en eau potable est un moyen dont la mise en fonctionnement est en général immédiate, relativement fiable et d'entretien simple puisqu'en dehors du poteau incendie lui-même, de l'hydrant ou de l'antenne spécifique éventuelle, les ouvrages sont exploités dans le cadre du service de l'alimentation en eau potable. Néanmoins, la superposition des deux services peut engendrer des dysfonctionnements et des perturbations pour l'un comme pour l'autre.

En milieu rural à l'habitat dispersé et même dans les bourgs de taille moyenne, les besoins de la défense incendie sont disproportionnés par rapport à ceux de l'alimentation en eau potable. 1 000 habitants présentent un besoin domestique continu de 5 m³/h alors que la défense incendie nécessite sur un plan réglementaire 60 m³/h !

Le fonctionnement de la défense incendie engendre des vitesses d'écoulement généralement excessives au regard du dimensionnement par l'eau potable, localement des surpressions et des dépressions, des érosions de dépôts minéraux et donc une génération de turbidité, des cavitations destructrices accentuées par les aspirations de matériel de défense incendie, des introductions d'air ou d'eaux croupissantes pouvant polluer l'eau potable ou générer des blocages à l'écoulement normal, des chutes de pression chez l'abonné voire des ruptures du service de l'alimentation en eau potable ...

La disponibilité en terme de débit pour la défense incendie est variable et la garantie de la disponibilité permanente du besoin réglementaire ne peut être apportée. Dans le cas de l'exemple précédent, le besoin de l'alimentation en eau potable peut, par intermittence, s'élever à 50 m³/h et ainsi affecter la disponibilité résiduelle pour la défense incendie.

Syndicat des eaux Annonay-Serrières

La Rochette - 07 300 St-Jean de Muzols

t 04 75 08 00 73 - f 04 75 08 93 77

serena.syndicat@wanadoo.fr

Envoyé en préfecture le 13/05/2014

Reçu en préfecture le 13/05/2014

Affiché le **SLOW**

Le service de l'alimentation en eau potable admet en cas d'urgence la mise à disposition de ses installations à concurrence de la capacité disponible, sans limite d'usage, même au détriment de la distribution domestique. Il convient néanmoins en période de secours, d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant du réseau qui sera chargé de veiller au bon fonctionnement du réseau et qui pourra éventuellement améliorer la superposition des deux services et dans certains cas accroître la capacité de la défense incendie. Dans tous les cas après utilisation du service lors d'un sinistre, l'exploitant du réseau doit être tenu au courant des manœuvres faites.

En revanche, l'utilisation à des fins d'essais doit être très limitée. Notamment, les poteaux incendie ne font pas l'objet de tests systématiques de débit dès lors que leurs caractéristiques sont déjà connues. Les tests doivent se faire dans des conditions telles que la montée en débit et la baisse soient très progressives et qu'à aucun moment le débit libéré n'excède 70 m³/h. Aucune mesure de débit sur un secteur concerné par une même adduction ne doit porter sur deux poteaux incendie ou plus fonctionnant simultanément.

L'utilisation de l'eau et la manœuvre des appareillages en relation avec le réseau d'alimentation en eau potable sont interdites en dehors des périodes d'urgence par toute personne étrangère au service de l'eau.

Lors de la construction de nouveaux réseaux, le surdimensionnement aux fins de la défense incendie ne peut être admis que dans certaines limites techniques et financières, respectant notamment une circulation suffisante de l'eau afin d'éviter sa perte de qualité dans les réseaux. Il faut noter que généralement un diamètre de canalisation de 150 mm est requis pour disposer à la fois du débit de la défense incendie sur un réseau assez étendu et d'une consommation modérée d'eau potable.

La consommation d'eau pour les besoins d'urgence de la défense incendie ainsi que pour le test modéré des installations est rendu gratuit par le Syndicat des eaux et par son exploitant lorsqu'il s'agit de prélèvements directs sur le réseau. Lorsqu'il s'agit de prélèvements permettant le remplissage de cuves fixes ou mobiles en dehors des périodes de secours, la consommation est facturée au tarif général unique de l'eau.

En résumé, la défense incendie peut se superposer au service de l'alimentation en eau potable dans la limite de la disponibilité des ouvrages existants ou nouvellement mis en place. Cette disponibilité est variable au cours du temps et tout au long du réseau. En dehors des besoins d'urgence, l'accès et la manœuvre des appareillages en relation avec le réseau d'alimentation en eau potable doivent se faire de façon limitée, programmée avec l'exploitant du service et exécuté par ce dernier uniquement.

Diffusion : Communes syndicales
SDIS
Casernes de pompiers

Le Président

A. BIENNIER

